



№ _____
На № _____ от _____

Главам администраций
муниципальных районов
и городских округов
Республики Башкортостан
(по списку)

6 апреля 2019 года в 20.45 час. в ОДС ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по РБ» от ЕДДС Мечетлинского района поступило сообщение о том, что по адресу: Мечетлинский район, с. Большеустышкинское, ул. Советская, д. 8, произошел хлопок с частичным разрушением жилого дома, без возгорания.

По прибытию первого подразделения установлено, что в результате хлопка бытового газа произошло значительное разрушение 1 этажного, бревенчатого дома, размерами в плане 8x9 м, кровля металлическая двускатная по деревянной обрешетке и стропилам. Дом электрифицирован, газифицирован.

В результате хлопка бытового газа пострадал съёмщик данного жилья гражданин 1968 года рождения, госпитализирован с ожогами 65-70 % в ГБУЗ РБ «Мечетлинская ЦРБ», состояние тяжёлое, находится в реанимации.

Сотрудниками Главного управления проведено внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности с заслушиванием должностных лиц о принимаемых мерах, направленных на выполнение дополнительных мер безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

При изучении материалов организации профилактической работы в жилом фонде на территории района установлено, что составом профилактических групп указанный дом не обследовался.

По предварительной информации пострадавший гражданин пытался совершить суицид, на профилактическом учете не состоял.

В состав профилактических групп представители Мечетлинской комплексной службы филиала ПАО «Газпром газораспределение Уфа» в с. Месягутово не включены. Кроме того, в состав групп не включены представители энергетических служб и специалисты печного дела.

Исполнение постановления Правительства РБ от 19 сентября 2018 года № 457 «Об утверждении плана ежегодных мероприятий, обеспечивающих выполнение дополнительных мер безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового

оборудования на территории Республики Башкортостан» осуществляется не в полном объеме.

Проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости диагностики (замены) внутренних газопроводов осуществляется на слабом уровне. С начала текущего года на сайте администрации МР Мечетлинский район опубликовано лишь 2 материала, публикация которых была только в январе месяце.

На основании изложенного требую:

1. Организовать исполнение в полном объеме постановления Правительства Республики Башкортостан от 19 сентября 2018 года № 457 «Об утверждении плана ежегодных мероприятий, обеспечивающих выполнение дополнительных мер безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на территории Республики Башкортостан».

2. Включить в состав профилактических групп представителей газовых и энергетических служб, а также специалистов печного дела.

В срок до 15 мая текущего года проинформировать Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан о выполненных мероприятиях.

Исполняющий обязанности
заместителя Премьер-министра
Правительства Республики Башкортостан,
первый заместитель председателя
Комиссии Республики Башкортостан
по чрезвычайным ситуациям
и обеспечению пожарной безопасности

А.Ф. Ахметханов